

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司

法人代表：林源福

所属行业：危险废物

生产周期：6.1-6.30

详细地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道年鹏路8号

联系方式：89260516

委托监测机构名称：深圳市华保科技有限公司

点位代码	点位名称	监测因子名称	监测时间	监测值	标准限值	监测结果说明
WS-LGDJ-008	总排放口	PH值	2020-6-18	---	6~9	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	生化需氧量	2020-6-18	--	4	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总磷	2020-6-18	--	0.2	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	化学需氧量	2020-6-18	--	20	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	挥发酚	2020-6-18	--	0.005	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总汞	2020-6-18	--	0.0001	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总镉	2020-6-18	---	0.005	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总铬	2020-6-18	---	1.5	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	六价铬	2020-6-18	--	0.05	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总砷	2020-6-18	--	0.05	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总铅	2020-6-18	--	0.05	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总镍	2020-6-18	--	0.02	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总铜	2020-6-18	--	1	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总锌	2020-6-18	---	1	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总锰	2020-6-18	--	0.1	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总铁	2020-6-18	--	0.3	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总银	2020-6-18	--	0.5	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总硒	2020-6-18	--	0.01	零排放

WS-LGDJ-008	总排放口	阴离子表面活性剂 (LAS)	2020-6-18	--	0.2	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	粪大肠菌群数	2020-6-18	--	10000	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	大肠菌群	2020-6-18	--	3	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	氨氮	2020-6-18	--	1	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总氮	2020-6-18	--	1	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	氰化物(总氰化合 物)	2020-6-18	--	1	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	硫化物	2020-6-18	--	0.2	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	氟化物	2020-6-18	--	1	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	石油类	2020-6-18	--	0.05	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	高锰酸盐指数	2020-6-18	--	6	零排放
FQ-LGDJ-001	稳定化/固化车间布袋除尘器排气筒排气口	总锰	2020-6-18	0.00086	15	
FQ-LGDJ-001	稳定化/固化车间布袋除尘器排气筒排气口	砷及其化合物	2020-6-18	0.0002	1.5	
FQ-LGDJ-001	稳定化/固化车间布袋除尘器排气筒排气口	铅及化合物	2020-6-18	0.0004	0.7	
FQ-LGDJ-001	稳定化/固化车间布袋除尘器排气筒排气口	镉及化合物	2020-6-18	0.000015	0.85	
FQ-LGDJ-001	稳定化/固化车间布袋除尘器排气筒排气口	锡及化合物	2020-6-18	0.0003	8.5	
FQ-LGDJ-001	稳定化/固化车间布袋除尘器排气筒排气口	镍及化合物	2020-6-18	0.0082	4.3	
FQ-LGDJ-001	稳定化/固化车间布袋除尘器排气筒排气口	铍及化合物	2020-6-18	0.00086	0.005	
FQ-LGDJ-001	稳定化/固化车间布袋除尘器排气筒排气口	颗粒物	2020-6-18	<20	120	
FQ-LGDJ-002	酸性废气喷淋塔排气口	硫酸雾	2020-6-18	0.2	35	
FQ-LGDJ-002	酸性废气喷淋塔排气口	铬酸雾	2020-6-18	0.005	0.05	
FQ-LGDJ-002	酸性废气喷淋塔排气口	氮氧化物	2020-6-18	0.07	120	
FQ-LGDJ-002	酸性废气喷淋塔排气口	氯化氢	2020-6-18	0.2	100	
FQ-LGDJ-003	含氰废气喷淋塔排气口	氰化氢	2020-6-18	0.002	1.9	